

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקות מים ותמיסות
עבודה מס. 35006

מעבדת שרות השדה צמח

כא באייר תשפ"א
03/05/2021

בעבודה זו מדגם אחד בלבד
מוסר המדגמים גלעד הדר



לכבוד

מועצה אז. עמק הירדן

האגף לפ. כלכלי מאורי

כללי עמק הירדן

15/03/21 תאריך קבלה:
08:59 שעת קבלה:
15/03/21 תאריך דיגום:
08:59 שעת דיגום:
25/03/21 תאריך מסירת תוצאות חלקיות
31/03/21 תאריך מסירת תוצאות מלאות
14634.50 1: דף

9999/0064 הערה חיידקים וסריקת מתכות - מילודע



ISIRAC
מרכז המידע
למסמכי מעבדות
ISIRAC 17025
No. 132

מדגם 20154 חלקה ועדה חקלאית

גידול/זן/כנה
החומר הנבדק מי השקיה
הערה קייסון

הערה	תוצאה	שיטת הבדיקה	יחידות	יסוד	הבדיקה
10		SM 2540 D	מ"ג/ל'	TotSuspSolid	TSS103-105
8		SM 5210 D	מ"ג/ל'	BOD	BOD
.N.D		SM 5220 D(Merck kit)	מ"ג/ל'	COD	COD
7.9		SM 4500 H-B	הגבה	pH	pH
1.18		SM 2510 B	dS/m	E.C.	מוליכות חשמל
7.7		SM 4500 CL B	מא"ק/ל'	Cl	כלוריד
5.44		SM3500 Na-B	מא"ק/ל'	Na	נתרן
5.5		SM 2340 C	מא"ק/ל'	Ca-Mg	סידן+מגניזיום
0.6			מ"ג/ל'	N-NH4	* N אמוני
5.6			מ"ג/ל'	Nkj	* N קלדהל
.N.D		SM 4500 P-E	מ"ג/ל'	P	זרחן מסיס
0.5		in house proc on kit	מ"ג/ל'	P	* זרחן כללי
0.24		based on SM 3500 KB	מא"ק/ל'	K	אשלגן מסיס
3.27			יחס		* SAR
0.5			מ"ג/ל'	N	* N-NO3 /NAS

N.D. ערך סף הגילוי של הבדיקות < CODמ"ג/ל' = 15.000 ; זרחן מסיס-מ"ג/ל' = -0.250

ייעוץ אגרונומי קרקע, מים והזנת הצמח: נורית בן הגיא 0507550053
מנהל המעבדה: ד"ר פבל טריפונוב 0547289393

לקבלת המלצות יש לפנות למדריך שרות השדה או/למדריך הגידול.
יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים. ח.פ. צמח 511946790

השימוש בסמלי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה.
* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

הדיגום נעשה ע"י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו. התוצאות חלות על הדגימות כפי שהתקבלו במעבדה: N.D. לא ניתן למדידה
תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו.

התוצאות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות
סוף הדוח

מנהל/ת המעבדה:

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בטופס זה, מתייחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בטופס זה.

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקות מים ותמיסות
עבודה מס. 35006

מעבדת שרות השדה צמח

כא באייר תשפ"א
03/05/2021

בעבודה זו מדגם אחד בלבד
מוסר המדגמים גלעד הדר



לכבוד

מועצה אזורית עמק הירדן

האגף לפ. כלכלי מאורי

כללי עמק הירדן

15/03/21 תאריך קבלה:
08:59 שעת קבלה:

15/03/21 תאריך דיגום:
08:59 שעת דיגום:

25/03/21 תאריך מסירת תוצאות חלקיות

31/03/21 תאריך מסירת תוצאות מלאות
דף: 2 14634.50

9999/0064 הערה חיידיקים וסריקת מתכות - מילודע

המלצות המדריך

המדריך: נורית בן הגיא