

תאריך הדפסה: 11/04/24
תאריך אישור: 11/04/24 13:10

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ
צמח ד.נ.
עמק הירדן 1510501

תעודת בדיקה SO24045416

אתר קליטה: ברלב

תאריך דוח: 11/04/24

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות (#): 42088/246 מים

תאריך קליטה: 08/04/24

תאריך דיגום: 07/04/24

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: מים

שם דוגם: לקוח- לא מוגדר במערכת
שעת דיגום: לא דוח

מספר דגימה: SO24045416/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
216		ספירה כללית ב-1 מל
< 1	per 100 ml	סטפילוקוקוס אארוס
< 1	per 100 ml	סטרפטוקוקים פקאליים/אנטרקוקים
< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
< 1	per 100 ml	קוליפורמים פקאליים
< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 Ml
< 1	CFU per 50 ml	מחזרי סולפיט

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	SM 9213E	PS.AERUGINOSA-IN 100 Ml
	ת"י 885 חלק 9	מחזרי סולפיט
	SM 9213B	סטפילוקוקוס אארוס
2	SM 9230C	סטרפטוקוקים פקאליים/אנטרקוקים
2	SM 9215B, C, D	ספירה כללית ב-1 מל
	SM 9222B MF	קוליפורמים ב-100 מ"ל
2	SM 9222 D MF	קוליפורמים פקאליים

ביאורים לבדיקות

2 בהכרת משרד הבריאות

לבדיקות בתעודה זו אין בהיקף ההסמכה שניתן ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הערות

<p>א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. ב. הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה). ג. תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שנדגמו ע"י דוגם מוסמך. ד. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד. ה. ההצגה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה. ו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. ז. דיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת. ח. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק. ט. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר. י. דיגום מזון וניקוי סביבת עבודה מבוצעים עפ"י נהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. יא. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. יב. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת. יג. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)</p>

יוליה גורמן
מעבדה מיקרוביאלית

** סוף תעודה **