

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקות מים ותמיסות
עבודה מס. 42088

מעבדת שרות השדה צמח

י בניסן תשפ"ד
 18/04/2024

בעבודה זו מדגם אחד בלבד

לכבוד

מועצה אז. עמק הירדן

האגף לפ. כלכלי מאורי

אחר

04/04/24 תאריך קבלה: 12:06
 04/04/24 שעת קבלה: 12:06
 04/04/24 תאריך דיגום: 12:06
 04/04/24 שעת דיגום: 12:06



תאריך מסירת תוצאות חלקיות
 תאריך מסירת תוצאות מלאות
 14/04/24 דף: 1
 15279.50

2222/0064



מדגם 20246 חלקה קייסון

גידול/זן/כנה
 החומר הנבדק
 הערה
מי השקיה
קייסון

הבדיקה	יטוד	יחידות	שיטת הבדיקה	תוצאה	הערות
TSS103-105	TotSuspSolid	מ"ג/ל'	SM 2540 D	.N.D	
BOD	BOD	מ"ג/ל'	SM 5210 D	10	
COD	COD	מ"ג/ל'	SM 5220 D(Merck kit)	.N.D	
pH	pH	הגבה	SM 4500 H-B	7.7	
מוליכות חשמל	E.C.	dS/m	SM 2510 B	1.17	
כלוריד	Cl	מא"ק/ל'	SM 4500 CL B	7.5	
כלוריד	Cl	מ"ג/ל'	SM 4500 CL B	264.88	
נתרן	Na	מא"ק/ל'	SM3500 Na-B	4.76	
סידן+מגניום	Ca-Mg	מא"ק/ל'	SM 2340 C	5.3	
N אמוני *	N-NH4	מ"ג/ל'		2.7	
N קלדהל *	Nkj	מ"ג/ל'		4.6	
זרחן מסיס	P	מ"ג/ל'	SM 4500 P-E	.N.D	
זרחן כללי *	P	מ"ג/ל'	in house proc on kit	3.830	
אשלגן מסיס	K	מא"ק/ל'	based on SM 3500 KB	0.18	
אשלגן מסיס	K	מ"ג/ל'	based on SM 3500 KB	7.0	
בורון מסיס *	B	מ"ג/ל'	SM 3120b	0.07	
נתרן	Na	מ"ג/ל'	SM 3500 Na-B	109.5	
ברזל	Fe	מ"ג/ל'	SM 3111 B	.N.D	
אבץ	Zn	מ"ג/ל'	SM 3111 B	.N.D	
מנגן	Mn	מ"ג/ל'	SM 3111 B	.N.D	
SAR		יחס		2.93	
N-NO3 /NAS *	N	מ"ג/ל'		0.2	

N.D. ערך סף הגילוי של הבדיקות < TSS103-105מ"ג/ל' = 2.000 ; CODמ"ג/ל' = 15.000 ; זרחן מסיסמ"ג/ל' = 0.250 ; ברזלמ"ג/ל' = 0.100 ; אבץמ"ג/ל' = 0.100 ; מנגןמ"ג/ל' = 0.100

ייעוץ אגרונומי קרקע, מים והזנת הצמח: נורית בן הגיא 0507550053
 מנהל המעבדה: ד"ר פבל טריפונוב 0547289393

לקבלת המלצות יש לפנות למדריך שרות השדה או/ו למדריך הגידול.
 יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים. ח.9. צמח 511946790

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
 ההמלצות הניתנות בטופס זה, מתייחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בטופס זה.

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקות מים ותמיסות
עבודה מס. 42088

מעבדת שרות השדה צמח

י בניסן תשפ"ד

18/04/2024

04/04/24 תאריך קבלה:

12:06 שעת קבלה:

04/04/24 תאריך דיגום:

12:06 שעת דיגום:

תאריך מסירת תוצאות חלקיות

14/04/24 תאריך מסירת תוצאות מלאות

15279.50 דף: 2

בעבודה זו מדגם אחד בלבד



לכבוד

מועצה אז. עמק הירדן

האגף לפ. כלכלי מאורי

אחר

2222/0064

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה. * הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

הדיגום נעשה ע"י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו. התוצאות חלות על הדגימות כפי שהתקבלו במעבדה. N.D.: לא ניתן למדידה תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו.

התוצאות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות

סוף הדוח

המלצות המדריך

מנהל/ת המעבדה:

המדריך: נורית בן הגיא